



## ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006  
ISO/IEC 17025

## RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 15234256

Uppdragsgivare

Mefjärds Sportstugeförening  
c/o Lars Strömberg

Mefjärdsbrygga  
130 55 ORNÖ



## Avser

**Dricksvatten från enskild vattentäkt****Dricksvatten för enskild förbrukning**

Tomtbenämning : Mefjärds Sportstugeför.  
Provplats : Krokholmen  
Analysomfattning : Mikrobiologisk/Kemisk

**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2015-07-14	Ankomstdatum	: 2015-07-14
Provtagningsstidpunkt	: 1245	Ankomsttidpunkt	: 2120
Temperatur vid provtagning	: 10 °C	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provtagare	: Lars Strömberg	Ansättningsdatum	: 2015-07-14
Provets märkning	: Krokholmen		

**Analysresultat**

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	380		cfu/ml
SS-EN ISO 9308:2014	E coli	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 9308:2014	Koliforma bakterier 35° C	6		cfu/100ml

**Bedömning**

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

**Kommentar**

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, [www.alcontrol.se](http://www.alcontrol.se), under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller [www.brunnsvatten.se](http://www.brunnsvatten.se).

Linköping 2015-07-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Erika Einarsson  
Granskningsansvarig

Kontrollnr 4387 4168 7567 5376